

# İGU(A,B,C)SINAVLARINA HAZIRLIK



[www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com)

 0538 376 96 73

## YUNUS KAYA- SEÇKİN ÇELİK

Sınavlara hazırlık sosyal medya platformlarımıza ve kaynaklarımızla ilgili detay bilgiye [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com) sitemizden ulaşabilirsiniz.

## [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com) SİTEMİZDE NELER VAR?

- Kaynaklarımızla ilgili detay bilgi
- Ders videoları ile ilgili detay bilgi
- İsg tablo dünyası
- Mevzuat güncelleme takibi
- Mini denemeler
- Normal denemeler
- Çıkmış sorular
- Sosyal medya platformları

Başka şahıs ve platformlarla paylaşılması yasaktır. Aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır.

**Kitap sipariş:** [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com)-**WhatsApp İletişim sipariş Hattı:**05383769673

#### MİNİ DENEME-14

**S1) Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az .....cm ve en fazla .....cm yüksekliğe yerleştirilir. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?**

- A)110-130
- B)120-140
- C)120-130
- D)200-240
- E)180-200

**S2) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden ..... cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az .....dBa üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.C ümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?**

- A)150-15
- B)175-17.5
- C)200-20
- D)300-30
- E)120-20

**S3) Sesli uyarı cihazlarının ..... m uzaklıkta en az ..... dBA ve en çok ..... dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren sistemi konulması gerekli değildir.Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?**

- A)4-80-100
- B)3-75-120
- C)5-90-120
- D)6-100-140
- E)7-110-150

**S4) İtfaiye araçlarının İtfaiye su verme bağlantısı ağzına ulaşma mesafesi kaç m'den fazla olamaz?**

- A)45
- B)16
- C)18
- D)20
- E)25

**S5) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç m olur?**

- A)15
- B)30
- C)25
- D)50
- E)75

**S6) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır?**

- A)25
- B)50
- C)75
- D)85
- E)90

**Başka şahıs ve platformlarla paylaşılması yasaktır. Aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır.**

**Kitap sipariş: [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com)-WhatsApp İletişim sipariş Hattı:05383769673**

**S7) Yangın söndürme cihazları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır.  
B) Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda altı ayda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır  
C) Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır  
D) Dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.  
E) Cihazlar dolun için alındığında, aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

**S8) Tehlike bölgelerinin tanımları ile ilgili doğru olanları hangisidir?**

I---İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olmak şartıyla, tehlike bölgeleri üçe ayrılır

II--0.Bölge:Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi bölgelerdir.

III-1.Bölge:Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolun borusu civarı ve armatürler gibi bölgelerdir.

IV-2.Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin çok olduğu ve fakat olması hâlinde yalnız uzun bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi gibi bölgelerdir

- A) Yalnız I  
B) I-II  
C) III-IV  
D) I-II-III  
E) Yalnız IV

**S9) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal (kimyevî) tozların özelliklerinden değildir?**

- A) Kuru toz, yanan maddenin yüzeyini kaplayarak hava ile temasını kesmekte ve yapısındaki kimyasal maddelerin ayrışmasıyla söndürme işlemini gerçekleştirmektedir.  
B) Taşınabilir söndürücülerde, yangın araçlarında ve sabit sistemlerde depolanan Kuru toz, azot veya Oksijen gazıyla püskürtülmektedir.  
C) Yangın sınıflarına göre farklı kimyasal birleşimlerde kuru toz kullanılmaktadır.  
D) B, C ve D sınıfı, yani sıvı madde, gaz madde ve elektrik yangınlarında kullanılan tozun esas maddesi sodyumbikarbonattır.  
E) Çok maksatlı olarak bilinen A,B,C ve D sınıfı yangınları söndüren toz ise amonyumfosfat esaslıdır.



Başka şahıs ve platformlarla paylaşılması yasaktır. Aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır.

**Kitap sipariş:** [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com)-**WhatsApp İletişim sipariş Hattı:**05383769673

**S10) Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki alışveriş merkezlerinde bulunan kapalı otoparklara; TS 9881 "Araç park yerleri için kurallar" standardında yer alan "Tip 1-Ticari faaliyet amaçlı park yerleri" için belirlenen kural ve şartları sağlamaları, buna ilişkin TSE'den hizmet yeterlik belgesi ile mahallin itfaiye teşkilatının uygun görüşünü almaları ve aşağıda belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, mevzuata uygun olan LPG kullanan araçların girmesine izin verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?**

A) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu fıkra kapsamındaki otoparkların kayıtlarını tutarak yıllık denetimlerini yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.

B) LPG'li araçların alınabileceği otoparkların araç giriş kısmına, TS 9881'e uygunluk işareti içeren en az 60x60 cm ebatlarında tabela araçların görebileceği şekilde asılır.

C) LPG'li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları 1 inci bodrum katlardan daha aşağıdaki katlarda konumlandırılmaz ve bu otoparklar ile bunların giriş ve çıkışları, diğer araçların alınacağı otoparklar ile bunların giriş ve çıkışlarından ayrı olarak düzenlenir.

D) LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenli (ex-proof) olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenir.

E) LPG'li araçların alınacağı otoparkların zemininde, uygun eğimde dere oluşturularak su drenajı sağlanır. Bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmaz. Dere sisteminin tahliye noktalarında gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar kullanılır.

MİNİ DENEME-14									
1	A	3	B	5	C	7	B	9	B
2	A	4	C	6	E	8	D	10	B

**BAŞKA PLATFORM VE ŞAHISLARLA PAYLAŞILMASI YASAKTIR. AKSİ TAKDİRDE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.**



**Başka şahıs ve platformlarla paylaşılması yasaktır. Aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır.**

**Kitap sipariş: [www.isgkitap.com](http://www.isgkitap.com)-WhatsApp İletişim sipariş Hattı:05383769673**